



Прокуратура  
Российской Федерации

Прокуратура  
Донецкой Народной Республики

Прокуратура  
города Снежное

ул. Милицейская, 9, г. Снежное,  
Донецкая Народная Республика, 286500

2008003 № 46-2008003

Заведующему МБДОУ № 5

Горячих Н.А.

ул. Менделеева, д.18,  
г. Снежное, ДНР, 286500

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой города Снежное по поручению прокуратуры Донецкой Народной Республики проведена проверка исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных актов федерального законодательства в сфере образования .в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении ясли-сад № 5 «Янтарный» города Снежное» (далее – дошкольное учреждение).

В силу положений ч. 6 ст.28, п. 3 ч.4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, стандартами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

Проверкой организации и обеспечения соблюдения безопасных условий обучения, а также присмотра и ухода за воспитанниками, установлено, что в дошкольном учреждении имеют место нарушения требований к санитарному содержанию, а также оборудованию и оснащению помещений, установленных «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20).

Так, в нарушение требований п. 3 ч. 4 ст. 41 Закона № 273-ФЗ, абз. 1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» положений

СП 2.4.3648-20, покрытие подъездов, подходов и пешеходных дорожек имеют дефекты, помещение для оказания медицинской помощи не оборудовано системой горячего водоснабжения, нет павильонов по числу групп (на 3 группы 1 павильон, для сырой и готовой к употреблению пищевой продукции используются одни весы в кладовой, варочный цех (участок с электроплитой) не оборудован локальной вытяжной системой, в гигиеническом журнале нет сведений о состоянии здоровья кладовщика, имеющего контакт с пищевой продукцией.

Кроме того, в дошкольном учреждении отсутствует договор на проведение дератизационных, дезинсекционных работ, акарицидной обработки.

Более того, в нарушение требований ч. 2 ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (далее - Закон № 69-ФЗ), положений п. п. 2, 3 17.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), в дошкольном учреждении здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 2-го типа, системой пожарной сигнализации безадресного типа, не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлической наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, огнетушители отправленные с объекта защиты на перезарядку не заменены заряженными огнетушителями, соответствующими минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителей, отправленных на перезарядку (отправлены на перезарядку все огнетушители).

Кроме того, в нарушение ППР в РФ, в дошкольном учреждении отсутствуют: инструкция о мерах пожарной безопасности, программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности, журнал учета противопожарных инструктажей. Также, не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется.

Выявленные в дошкольном учреждении нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требований законодательства в сфере противопожарной безопасности, не обеспечивает надлежащие безопасные условия для организации процесса обучения, присмотра и ухода за воспитанниками, что влечет нарушение прав несовершеннолетних.

Проверкой выполнения комплекса мероприятий, направленных на обеспечения антитеррористической защищенности в образовательной организации, определенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 1006 «Об утверждении требований

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)<sup>11</sup> (далее – Требования) установлено, что в нарушение положений раздела 2, 4 Требований, мероприятия по категорированию и составлению паспорта объекта в дошкольном учреждении, не организованы.

Кроме того, в дошкольном учреждении не организованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, определенные нормами раздела 3 Требований: отсутствует схема эвакуации в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта, не назначены должностные лица, из числа сотрудников дошкольного учреждения, ответственные за организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, Министерства внутренних дел и войск Национальной гвардии.

Указанные нарушения федерального законодательства ставят под угрозу жизнь и здоровье воспитанников во время пребывания в дошкольном учреждении.

В ходе проверки соблюдения законности в сфере осуществления дошкольным учреждением закупок товаров, работ и услуг установлено, что в нарушение положений ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2023 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд» при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, ответственными должностными лицами дошкольного учреждения не проводится, вследствие чего, принцип результативности осуществления закупок и повышения эффективности расходования бюджетных средств, не достигается.

Таким образом, в ходе проверки в дошкольном учреждении выявлены нарушения федерального законодательства при организации учебного процесса, присмотра и ухода за воспитанниками и стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными должностными лицами дошкольного учреждения, а причинами и условиями, им способствовавшими - отсутствие должного контроля со стороны руководителя учреждения образования за деятельностью подчиненных.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», -

#### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
2. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» уведомить прокуратуру города

Снежное о времени и месте рассмотрения представления для обеспечения участия представителя прокуратуры в его рассмотрении.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения норм федерального законодательства.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых конкретных мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, сообщить в прокуратуру города Снежное в письменной форме в течение месяца со дня его внесения с приложением копий соответствующих документов.

И.о. прокурора города Снежное

В.А. Берестовая