



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Донецкой Народной Республике)

Управление надзорной деятельности и
профилактической работы
отдел надзорной деятельности и профилактической
работы г.о. Снежное

ул. Милицейская, 13, г.о. Снежное, 286500
Телефон: +7(856) 565-37-40 Факс: +7(856) 565-37-40
E-mail: gpn_sng@80.mchs.gov.ru

Заведующей МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА
"ЯСЛИ-САД № 5 "ЯНТАРНЫЙ"
ГОРОДА СНЕЖНОЕ"

Горячих Н.А.

31.07.2023 № 564

На № _____ от _____

**Справка
о противопожарном состоянии объекта**

« 31 » июля 2023 года

г. Снежное

На основании требования прокуратуры города Снежное от 24.07.2023 № 76-1762исх23 проведено обследование противопожарного состояния МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА "ЯСЛИ-САД № 5 "ЯНТАРНЫЙ" ГОРОДА СНЕЖНОЕ"

(указать наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, адрес местонахождения)
расположенного по адресу: ДНР, г. Снежное, ул. Менделеева, 18.

Обследование проведено заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Снежное управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике Поляковым С.А.

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

Обследование проведено в срок с «27» июля 2023 г. по «27» июля 2023 г.

Обследование проведено в присутствии Заведующей МБДОУ № 5 Г.СНЕЖНОЕ Горячих Натальи Адамовны

(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора берущих участие в проведении проверки)

Вх № 40/05-56
от 31.07.2023

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений	пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ)
2.	Руководитель организации не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 17.1 ППР в РФ
3.	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации	пункт 3 ППР в РФ;
4.	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности	пункт 3 ППР в РФ;
5.	Отсутствует журнал учета противопожарных инструктажей	- пункт 3 ППР в РФ; - пункт 22 Приказа МЧС России №806 от 18.11.2021 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (далее – приказ №806)
6.	Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на	пункт 30 ППР в РФ

	каждого дежурного	
7.	Огнетушители отправленные с объекта защиты на перезарядку не заменены заряженными огнетушителями, соответствующими минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителей, отправленных на перезарядку (отправлены на перезарядку все огнетушители)	пункт 403 ППР в РФ
8.	Здание не оборудовано системой пожарной сигнализации безадресного типа	- статьи 4 и 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123); - ч. 2 ст. 54 ФЗ-123; - п. 1 табл. А.1 прил. А Свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020)
9.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 2-го типа	- статьи 4 и 6 ФЗ-123; - ч. 2 ст. 54 ФЗ-123; - п. 1 табл. 2 раздела 7 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009)
10.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлической наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 17 ППР в РФ


Обследование провёл:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы

г.о. Снежное управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС РФ по ДНР
капитан внутренней службы

Поляков Сергей Александрович


(подпись)

Один экземпляр справки получил:

(подпись)

«31» 04 20 г.